

## OMATOIMINEN PALOTARKASTUS

## TARKISTUSLISTA TARKASTUKSEN TUEKSI



Ei rapautumista eikä halkeamia savupiipuissa
Suu- ja puhdistusluukut kunnossa
Tulisijan edessä palava-aineinen lattia on suojattu esimerkiksi pellillä
Palavaa materiaalia ei säilytetä tulisijassa kiinni
Kiukaan suojaetäisyydet ovat kunnossa
Tulisijojen ja savuhormien puhdistus on sovittu nuohoojan kanssa
<b>PALVAROITTIMET JA ALKUSAMMUTUSKALUSTO</b>
Palovaroittimia on riittävästi vähintään 1 / kerros ja ne ovat toimintakuntoisia
Kotona on alkusammutusvälineitä, esim. Sammutuspeite, sankoruisku tai vesiletku
Alkusammutustaito?
Sammutin on tarkastettu kahden vuoden välein (tarkastuspäivä tarkastusetiketissä)
<b>SÄHKÖASENNUKSET JA -LAITTEET</b>
Sähköasennukset ovat kunnossa ja määräysten mukaiset
Sulakkeet riittävät yhtä aikaa käytössä oleviin laitteisiin
Lampuissa on ehjät suojakuvut paikoillaan ja jatkojohdot ovat vain tilapäiskäytössä
Sähkölaitteita ei ole peitetty liinoilla tai verhoilla
Kytkehän televisio virrattomaksi poistuessasi asunnosta tai yönajaksi
Pölyt on imuroitu sähkölaitteista sekä kylmälaitteiden takaa
<b>AUTOTALLI, KATTILAHUONE JA VARASTOT</b>
Palo-ovien on oltava itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia ja ne on pidettävä suljettuina
Tarpeeton syttyvä tavara on poistettu autotallista ja kattilahuoneesta
Uloskäytävät ovat vapaana tavaroista ja huonekaluista
Autotallin ja kattilahuoneen ilmanvaihto on järjestetty
Öljylämmityslaitteiston katsastus on suoritettu ja laitteiston puhdistuksesta huolehdittu
Öljysäiliö on kunnossa ja varustettu ylitäytönestimellä
<b>NESTEKAAASU JA PALAVAT NESTEET</b>
Nestekaasupullojen säilytys on kielletty kellareissa, ullakoilla ja porrashuoneissa
Nestekaasupullon säilytystilassa tulee olla riittävä tuuletus
Nestekaasupullon pinnan lämpötila ei saa nousta korkeammaksi kuin 40 °c
Palavia nesteitä säilytetään asianmukaisesti ja sallitut määrät
Yläkerrasta on järjestetty hätäpoistumismahdollisuus
Kattosillat, talo- ja lapetikkaat ovat kunnossa
<b>MUU PALOTURVALLISUUS</b>
Tulitikut ja sytyttimet ovat poissa lasten ulottuvilta
Jäteastiat ovat sijoitettu asianmukaisesti, eli ne eivät ole rakennuksen seinustalla
Talon osoitenumero on selkeästi näkyvillä
Hätänumero 112 on puhelimen vieressä tai kaikkien tiedossa
Pelastussuunnitelma on laadittu ja perehdytetty asukkaille (mikäli yli 3 asuinhuoneistoa)
Ohje, miten tulipalossa tulee toimia, on perheen tiedossa